

Bescheinigung GEG - Erfüllungsgrad

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309 Teile 5 und 7 (Mai 2021)

	Wärme MWh/a	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	20.900			
aus hocheffizienter KWK:			50%	
hiervon aus fossilen Brennstoffen	1.000	5%	50%	10%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse			50%	
hiervon aus Biogas	17.200	82%	30%	274%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse			50%	
hiervon aus Abwärmenutzung			50%	
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie			50%	
hiervon aus Solarthermie			15%	
hiervon aus Erdgas	2.700	13%		
hiervon aus Heizöl				
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				284%

Erfüllung der Anforderungen des GEG 2020, §44 an die Fernwärme?

JA

Erfüllung der Anforderungen "Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers

Stadtwerke Bad Säckingen GmbH

Schulhausstr. 40

79713 Bad Säckingen

Name des Wärmenetzes

Bad Säckingen - Stadtnetz

Lage des Netzes

79713 Bad Säckingen

Verantwortlicher Betriebsleiter

Philipp Stiegeler

Telefon

07761/5502-0

E-mail

info@sws-energie.de

Zeitraum der Datenbasis

Planungsdaten

Diese Bescheinigung ist gültig bis

22.10.2028

Bad Säckingen, 22.10.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durchgeführt von:
econcept Energieplanung GmbH

Freiburg, 22.10.2021

Ort, Datum

Frank Wiedemann, Dipl.-Ing.(FH)