Stadtwerke Bad Säckingen GmbH			Hochlastzeitfenster 2025
	Mittelspannung	Umspannung MS/NS	Niederspannung
Frühling (MrzMai)	kein HLF	kein HLF	12:30 - 12:45 Uhr 13:15 - 13:30 Uhr
Sommer (JunAug.)	kein HLF	kein HLF	kein HLF
Herbst (SepNov.)	10:15 - 13:00 Uhr 17:30 - 17:45 Uhr	17:00 - 18:30 Uhr	17:00 - 18:30 Uhr
Winter (DezFeb.)	09:30 - 13:15 Uhr 17:00 - 17:45 Uhr	17:00 - 18:30 Uhr	11:00 - 12:45 Uhr 17:00 - 19:30 Uhr
Erheblichkeitsschwelle	20%	30%	30%
Mindestverlagerung	100 kW	100 kW	100 kW
Bagatellgrenze	500€	500€	500€

Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 - 13:00 Uhr entspricht ¼ - h-bis-Werte 12:00 - 13:00)

 $\hbox{\it Diese gelten } \underline{\hbox{\it nicht}} \ \hbox{\it an Wochenenden, Feiertagen, einem Br\"{\it uckentag}} \ \hbox{\it pro Woche und zwischen Weihnachten und Neujahr}$

Referenzzeitraum: September 2023 bis August 2024

Angaben in gesetzl. Zeit DE